

АКТ

г. Москва

02.07. 2013г.

Комиссия в составе:

представитель ГУП ДЕЗ района Бибирево: главный инженер Егоров Ю. Ф.

представитель ГУП ДЕЗ района Бибирево: ведущий инженер ПТО Александрова М.П.

представитель подрядной организации: ООО «СтройРесурс»: исполнительный директор Протасов А.В.

от общественности: инициативная группа, кв. [] Марьина Л.М., Дорохин С.В.

представитель партии ЛДПР: Кузнецов Д.И.

адрес: Алтуфьевское ш. д. 96

Характеристика обследуемого помещения

Дом серии КТЖС 1984г. постройки, 22 этажа, 7 подъездов.

В ходе обследования выявлено:

Подвальное помещение - дери в подвальное помещение не опечатаны.

Освещение по временной схеме, скрутки, отсутствие защитных плафонов.

Элеваторные узлы разобраны.

Запорная арматура на стояках ц/о, не обслуживалась, дыры в канализационных лежаках, последствия канализационного засора, отсутствуют канализационные заглушки, на лежаках ц/о, гвс, хвс, хомуты. Приямки замусорены

Черная лестница - отсутствуют осветительные приборы, освещение по временной схеме. Саншкафы на черной лестнице разрушены (открыты инженерные коммуникации) нарушена теплоизоляция инженерных коммуникаций, приборы отопления отсутствуют, установлены регистры диаметром 20 дюйм. Частично отсутствует остекление в две нитки, сломаны переходные двери, нет доводчиков и пружин. Стены покрашены масляной краской, расписаны граффити.


Чердачного помещения – не опечатано, замусорено, на потолке сталактиты, разрушение плиты перекрытия. Вентиляционный короб разрушен.

Кровля - визуально наблюдается отслоение гидроизола. Яндовое корыто не герметично. В машинном отделении нет остекления в две нитки, разрушены жалюзи на венткамерах.

Стены в подъезде окрашены масляной краской, визуально наблюдается отслоение покрасочного слоя на стенах, остекление в одну нитку, мусороприемные клапаны, находятся в неудовлетворительном состоянии, отсутствует уплотнительная резинка, нет ручек, сломано крепление.

Входная группа – разрушение ступеней, витражи не утеплены. Разрушение отмостки.

подписи членов комиссии


Ю. Ф. Егоров
М. П. Александрова
А. В. Протасов
Л. М. Марьина
С. В. Дорохин
Д. И. Кузнецов